



Паспорт № 1109/2018

Газойль

Согласно приложенной спецификации по контракту № 159 от 23.01.18
СТО 73281024-040-2017 изм.1

Код ОКПД 2 19.20.26.000
Номер пробы/партии 4228
Дата выдачи паспорта 04.03.18
Отбор проб по ГОСТ 2517

Вагоны цистерны №51827103, 56736390,
57177735
Масса нетто, т 183.85
Дата изготовления 04.03.18
Дата анализа 04.03.18

№№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Нормированное значение	Фактическое значение
1	Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ Р 57037	макс Не нормируется	836,5
2	Массовая доля серы, %	ГОСТ Р 51947	макс 1,1	0,768
3	Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	макс минус 35	-36
4	Цвет	Визуально	от светло-желтого до коричневого	желтый
5	Массовая доля механических примесей, %	ГОСТ 6370	макс 0,02	отсутствие
6	Массовая доля воды, %	ГОСТ 2477	Следы	следы
7	Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	мин 81	82

Результат испытаний определяется как среднее арифметическое двух параллельных определений.
Перелечатка, копирование или использование данных из паспорта ЗАПРЕЩЕНО без разрешения начальника ЦЗЛ.

М.П.

Инженер химик

Л.И.Клочкова