

КОПИЯ ВЕРНА



Сертификат соответствия № РОСС.RU.ЛЕ29.H06510
Срок действия с 12.01.2016г. по 11.01.2019 г.
Зарегистрирована ОС. АНО «УКЦ «Стандарты и метрология»»

ООО «Ильский НПЗ»
СТАНДАРТНЫЙ
Соответствует СТО

ПАСПОРТ № 921(ПБ)

Наименование продукта: **Топливо печное бытовое**
Нормативный документ: СТО 98832933-004-2015
Юридический адрес: 353232, Краснодарский край, Северский район,
пгт. Ильский, 55км автодороги Краснодар-Новороссийск

Дата изготовления: 02.05.2017 г. Дата отбора проб: 02.05.2017 г.
Дата проведения анализа: 02.05.2017 г. Дата выдачи паспорта: 02.05.2017 г.

№ п/п	Наименование показателей	Метод испытания	Норма по СТО	Фактические показатели
1.	Вязкость кинематическая при 20°C, мм ² /сек, не более	ГОСТ 33	14,00	4,754
2.	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже	ГОСТ 6356	30	61
3	Массовая доля серы, %, не более	ГОСТ Р 51947	1,5	0,212
4	Фракционный состав: - 90% перегоняется при температуре, °С, не выше	ГОСТ 2177 (А)	400	357
5	Содержание воды	ГОСТ 2477	следы	менее 0,03
6	Плотность при 15 °С, кг/м ³	ГОСТ 3900 Р50.2.076	Не нормируется, определение обязательно	839,5
7	Цвет	визуально	от светло желтого до черного	светло-желтый

Присадки в топливе отсутствуют

Зам. начальника ЦЗЛ
Инженер-лаборант.



Handwritten signature

В.Н. Макаренко
А.В. Нехай



Прогресс в гармонии с природой!