



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 18
от 05.04.2018г

Наименование продукции: Широкий нефтяной дистиллят 80/35 утяжеленный
Нормативный документ: ТУ 19.20.23-014-65424254-2017
Завод изготовитель: ОАО «КНПЗ»
Юридический адрес:
347842, Ростовская область,
Каменский район
пос. Чистоозёрный
ул. Нефтезаводская I
Дата изготовления :01.04.2018 г.
Номер резервуара: Р-15
Дата проведения анализа: 05.04.2018г.

№	Наименование показателей	НД на метод испытания	Норма по ТУ	Результат
1	Плотность при 20°C, кг/м ³ . не ниже	ГОСТ 3900	800	832
2	Массовая доля серы. %. не более:	ГОСТ 19121	1.5	0.35
3	Температура вспышки, определяемая в открытом тигле. °С. не ниже	ГОСТ 4333	80	82
4	Температура застывания не превышает °С	ГОСТ 20287	Минус 35	Минус 36
5	Фракционный состав: содержание фракций 215°C -360°C, не более %	ГОСТ 2177	85	81
6	Цвет	Визуально в соответствии с п.5.2 настоящих ТУ	От желтого до темно-коричневого	желтый

Начальник лаборатории



Н.Д. Шевченко